

ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Lecznictwa
Otwartego w Karczewie

Karczew, dnia 10 listopada 2022r

ul. Otwocka 28
05-480 Karczew

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania na konserwację i przeglądy systemu SAP i ppoż SPZZLO w Karczewie przez okres 24 miesięcy.

Znak sprawy DZP.12/2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający na podstawie pkt IX.2 zaproszenia udziela następujących wyjaśnień treści zaproszenia.

Pytanie nr 1

Proszę o udzielenie informacji nt., ilości oprav oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, ponieważ nie trafiłem na taką informację w postępowaniu a jest ona dosyć znacząca dla przygotowania oferty

Odpowiedź

Zakres zamówienia nie obejmuje napraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, a jedynie okresowe pomiary natężenia, czasu działania i czasu zadziałania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (par 1 ust. 1 pkt 3) oraz par 3 ust. 1 pkt 6), 7) wzoru umowy). Wszelkie naprawy będą dokonywane na podstawie odrębnych zleceń. Zakres napraw dotyczy gaśnic i hydrantów z zaznaczeniem , że wymiana będzie realizowana na podstawie oddzielnych zamówień i zgodnie z tabelą kosztów dodatkowych zawartą w formularzu cenowym.

**Z upoważnienie Dyrektora SPZZLO
Olimpia Jobda**